

Webinarium w zakresie planów ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej XI/XII 2022 r. - pytania i odpowiedzi

PYTANIE

1. W praktyce najniższe stopnie wprowadzanych ograniczeń uniemożliwiają funkcjonowanie odbiorcy... wynika to z sposobu określania mocy minimalnych?
2. Sposób określania mocy minimalnej został niewłaściwie dobrany do realiów niektórych firm - każdy właściciel mroźni wie, że w przypadku ograniczeń dostaw energii w miesiącach letnich będzie przekraczał wyliczone średnioroczne minimalne zużycie energii i nie będzie w stanie zabezpieczyć mienia -układy chłodnicze w lecie nie pobierają "średniej energii"
3. To co Pan powiedział o ograniczeniach w poborze mocy jest całkowicie zrozumiałe. Ale nie umiemy pogodzić się z absolutnie krzywdzącym rozporządzeniem z 2021r. likwidującym tzw. moc bezpieczną określoną w umowie o dostarczaniu e.e. i ustalającym nowy sposób określania mocy minimalnej dla danego PPE. Nowy sposób wyliczania mocy minimalnej jest taki, że na żadnym PPE nie mamy mocy bezpiecznej w odpowiedniej wielkości, a na niektórych mamy „0”, co jest kuriozalne i krzywdzące dla przedsiębiorcy, zagrażające poniesieniem dużych strat finansowych. Pomimo podjętych prób TD SA odmówił uznania naszych argumentów. A już absolutnym kuriozum jest ustalenie dla zakładu przemysłowego moc minimalną równą 0 kW. Jest to ogromnie krzywdzące dla przedsiębiorcy i niezrozumiałe, bo oznacza, że nie można załączyć absolutnie żadnego odbiornika
4. Plan ograniczeń na podstawie danych pomiarowych z okresu kiedy był COVID i pobór energii był mniejszy, jak to się ma "normalnej" pracy zakładu?
5. W roku 2021 trwała pandemia z ograniczeniami działalności firm , czasami wprost zatrzymaniem produkcji czy usług co równa się zużyciu minimalnej ilości energii . Przełożenie tego na rok 2022 przy wzroście produkcji i usług jest nieporozumieniem
6. A co jeśli oddamy do użytkowania inwestycję, które zwiększy pobór mocy w danym roku i jest większa np. o 50 % w stosunku do poboru roku ubiegłego np. ładowanie nowych pojazdów elektrycznych?
7. Czy można do otrzymanego planu ograniczeń wprowadzić korekty?
8. Szanowni Państwo, a co w sytuacji kiedy firma poczyniła inwestycje i np. nowe linie/maszyny zaczną pracę na początku przyszłego roku: wartość mocy wzrośnie, jednak nie będzie to uwzględnione w planie ograniczeń na nowy okres?

ODPOWIEDŹ

TAURON Dystrybucja S. A. nie ma możliwości przygotowania planu ograniczeń na podstawie innych danych niż wynikający z historii pomiarowej wg algorytmu z nowego rozporządzenia, nawet mimo oczywistych sytuacji, jak pandemia, zmniejszanie lub zwiększenie produkcji, które mogłyby być wzięte pod uwagę przy wyznaczaniu stopni zasilania dla danego odbiorcy. Tauron Dystrybucja S.A. nie może korygować planów ograniczeń wyliczonych na podstawie danych pomiarowych.

PYTANIE

9. Z jakiego interwału czasowego liczona jest moc minimalna. Z wykresu widać, że ciągłość pracy jest na poziomie minimum około 0,300 kW. Te minima jednostkowe to przypadki wyłączeń a nie moc bezpieczna.
10. Jak są określane minimalne moce z danego dnia?
11. Czy ograniczenie mocy w danym stopniu zasilania dotyczy mocy chwilowej czy średnio godzinowej?
12. Czy moc minimalna i maksymalna jest wyliczana na podstawie danych pomiarowych z całego roku kalendarzowego?
13. Czyli, jeżeli w weekendy wygaszamy zakład, pomiary w tym okresie także będą brane pod uwagę? Czy tylko dni robocze?

ODPOWIEDŹ

Moc minimalna i maksymalna jest wyliczana na podstawie danych pomiarowych z całego poprzedniego roku kalendarzowego. Przy wyliczaniu mocy minimalnej i maksymalnej analizowane są moce godzinowe ze wszystkich dni tygodnia w tym także weekendy.

PYTANIE

14. Co w przypadku obiektów, które mają moc pow. 0,300 kW tylko np. przez 4 miesiące w roku. Czy też liczona jest średnia z 12 miesięcy?
15. Jeżeli wszystkie firmy "chłodnicze" mają mniejszy pobór minimalny w miesiącach zimowych a firmy ogrzewające duże obiekty w miesiącach letnich też mają dużo niższe pobory, więc trzy odrzucone pomiary będą dokładnie z takich miesięcy?

ODPOWIEDŹ

Przy wyliczaniu mocy minimalnej odrzuca się najniższe wartości w 3 miesiący i liczy średnią z pozostałych 9 miesięcy. Algorytm w nowym rozporządzeniu niestety nie przewiduje sezonowości.

PYTANIE

16. Jak wyliczymy pozostałe wartości mocy 13.14.15.16.17.18.19 przy wprowadzeniu ograniczeń

ODPOWIEDŹ

Pozostałe wartości wyliczamy proporcjonalnie do skrajnych wartości między 12, a 20 stopniem (12 stopień to moc maksymalna, 20 stopień to moc minimalna).

PYTANIE

17. W jaki sposób będzie określana moc maksymalna i minimalna dla obiektów dopiero oddanych do użytkowania?

ODPOWIEDŹ

Dla obiektów bez historii pomiarowej plan ograniczeń jest określany na podstawie mocy umownej i mocy bezpiecznej określonej w umowie.

PYTANIE

18. W jaki sposób będzie określana moc maksymalna i minimalna dla obiektów dopiero oddanych do użytkowania?

19. Mamy dwa zakłady w jednym mieście, i jedną umowę na dwa PPE. Jeden PPE jest na moc umowna 0,420 kW, drugi PPE 0,175 kW. Czy ograniczenia będą dotyczyć dwóch PPE?

20. Czy zakład zasilany z dwóch punktów poboru (dwie oddzielne umowy) jest traktowany w całości, czy oddzielnie?

ODPOWIEDŹ

Plan ograniczeń dotyczy obiektu, dla którego moc umowna wynosi co najmniej 300 kW. Jeżeli są to różne lokalizacje to plany ograniczeń będą przygotowane na osobne objekty. Natomiast w przypadku jeżeli jest to obiekt zgodnie z definicją z rozporządzenia to sumujemy moce umowne z obu przyłączy.

PYTANIE

21. Czy odbiorca poniżej 300 kW jest objęty jakimikolwiek ograniczeniami w trakcie ogłaszanych stopni zasilania?

ODPOWIEDŹ

Odbiorca zamawiający do swojego obiektu moc umowną o wartości poniżej 300 kW nie podlega planom ograniczeń.

PYTANIE

22. Jak ma wyglądać oświadczenie (co należy w nim podać) dla obiektów które nie podlegają ograniczeniom, chodzi o realizację zadań własnych wpływających w istotny sposób na spełnienie wymagań w zakresie ochrony środowiska, w tym odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. Czy są jakieś kluczowe terminy na składanie oświadczeń?

ODPOWIEDŹ

Wniosek o objęcie ochroną przed ograniczeniami jest udostępniony na stronie internetowej TAURON Dystrybucja S.A.

PYTANIE

23. Firmy działające w sektorze medycznym, które ratują życie nie podlegają pod plany ograniczeń ?

24. Jeśli w budynku jeden Najemca działa w ramach ratownictwa medycznego. Cały budynek posiada jedno przyłącze Najemcy są rozliczani na podstawie podliczników. Czy brak wprowadzania ograniczeń dotyczy wtedy całego budynku i wszystkich Najemców?

25. W obiekcie biurowo-usługowym mamy najemcę, który jest chroniony. Czy ma to wpływ na plan ograniczeń obiektu? Dostaliśmy od OSD informację że nie. Co w takiej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Ochrona przed ograniczeniami dla obiektu ratownictwa medycznego dotyczy tylko przypadku, gdy cały obiekt jest przeznaczony na te potrzeby, a nie jednego z podnajemców.

PYTANIE

26. W jakim celu jest sporządzany Aneks do umowy? Jeżeli jest rozporządzenie? Uzupełniliśmy dane kontaktowe, a Państwo dalej wysyłacie nam Aneks do podpisu...po co?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z nowym rozporządzeniem wymaga się te kwestie zostały uregulowane w umowie. Żeby nie zmieniać całej umowy, przygotowujemy aneks. W aneksie oprócz danych kontaktowych wprowadzamy do umowy postanowienia dotyczące planów ograniczeń

PYTANIE

27. Co w sytuacji gdy wystąpią ograniczenia, a nie będziemy mieć podpisanego aneksu?

ODPOWIEDŹ

W sytuacji wystąpienia ograniczeń mimo braku podpisanego aneksu do umowy jeżeli klient ma w swoim obiekcie moc co najmniej wynosząca 300 kW jest zobowiązany do ograniczenia poboru mocy zgodnie z otrzymanym planem ograniczeń.

PYTANIE

28. W jakim okresie czasu będą aktualizowane dane kontaktowe?
29. Czy można podać więcej niż jeden adres e-mail w ZGKO?
30. Czy można gdzieś zweryfikować i sprawdzić jakie są aktualne dane kontaktowe?

ODPOWIEDŹ

Dane kontaktowe są aktualizowane niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia i aneksowaniu umowy, można wskazać co najmniej 5 adresów mailowych i 5 numerów telefonów komórkowych. Jeżeli dane kontaktowe są nieaktualne wówczas mogą Państwo dokonać nowego zgłoszenia. Dane kontaktowe przekazane do TAURON Dystrybucja S.A. znajdują się w Państwa Aneksie do umowy.

PYTANIE

31. Czy komunikaty będą widoczne wcześniej na stronie TAURON albo PSE?
32. Czy komunikat na stronie internetowej będzie dostępny szybciej, niż komunikat radiowy o ustalonych godzinach?
33. Czy jest możliwe ograniczenie bez wcześniejszego powiadomienia, spontaniczne?

ODPOWIEDŹ

"Komunikaty operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego o stopniach zasilania wprowadzanych w najbliższych 12 godzinach i przewidywanych na następne 12 godzin są ogłaszane w radiowych komunikatach energetycznych nadawanych przez Program 1 Polskiego Radia o godzinie 7.55 i o godzinie 19.55 oraz zamieszczane na stronach internetowych operatorów.

Odbiorcy są obowiązani stosować się do stopni zasilania określonych w tych komunikatach w czasie określonym w tych komunikatach. Komunikat o wprowadzonych ograniczeniach na stronie internetowej TAURON Dystrybucja S. A. będzie opublikowany niezwłocznie po otrzymaniu informacji z PSE. PSE nie ma możliwości wprowadzenia ograniczeń bez wcześniejszego powiadomienia przewidzianego zgodnie z rozporządzeniem"

PYTANIE

34. Jakie jest obecnie prawdopodobieństwo wystąpienia ograniczeń? Czy spodziewacie się ograniczeń w najbliższym półroczu?

ODPOWIEDŹ

Podmiotem wprowadzającym ograniczenia jest PSE, dlatego jako TAURON Dystrybucja S.A. nie jesteśmy w stanie określić w jakim terminie mogą być wprowadzone ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej

PYTANIE

35. Czy instalacje fotowoltaiczne pracujące na własne potrzeby będą również musiały być odłączane w przypadku wprowadzania planu ograniczeń?

ODPOWIEDŹ

W przypadku instalacji fotowoltaicznej nie ma potrzeby ich odłączania wręcz przeciwnie pomagają zmniejszyć deficyt energii.

PYTANIE

36. Reprezentuje przemysł ciężki, odlewnictwo, jesteśmy zrzeszeni w organizacji odlewniczej STOP. Nikt z nami ograniczeń nie konsultował! (posiadamy produkcję wrażliwą nawet na chwilowy zanik energii).

ODPOWIEDŹ

Proces legislacyjny przed wejściem w życie nowego rozporządzenia przewidywał konsultacje społeczne, dlatego trudno nam stwierdzić jak Ministerstwo Klimatu i Środowiska uwzględniło grupy klientów, które były tym objęte.

PYTANIE

37. Jakie są przewidziane kary za niedostosowanie się do wytycznych ograniczeń?

ODPOWIEDŹ

Skutki przekroczenia dopuszczalnych poziomów mocy, w przypadku ogłoszenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, może określić Urząd Regulacji Energetyki w postępowaniu administracyjnym.

PYTANIE

38. Jak rozumieć rozporządzenie, w którym jest punkt mówiący o zachowaniu bezpieczeństwa ludzi i urzędzeń, a następnie są zapisy o odczytach wskazań? Co w sytuacji jeśli mamy urządzenia pracujące okresowo z czego wynikają niskie pobory, a w sytuacjach kiedy pracują to muszą skończyć cykl, bo inaczej ulegną zniszczeniu? Czasami cykl trwa do 300 godzin

ODPOWIEDŹ

Zapis z rozporządzenia o bezpieczeństwie osób i mienia ma zastosowanie dopiero po wprowadzeniu ograniczeń, a nie na etapie przygotowywania planów ograniczeń.