

Wymagania dla osprzętu do niepełnoizolowanych linii napowietrznych SN w ramach uzyskania kwalifikacji na listę rozwiązań preferowanych, stosowanych w sieci TAURON Dystrybucja S.A.

Lista kwalifikowana osprzętu do niepełnoizolowanych linii napowietrznych SN (typu PAS) w TAURON Dystrybucja S.A.

I. Warunki kwalifikacji stosowanego/istniejącego w sieci osprzętu na Listę kwalifikowaną osprzętu do niepełnoizolowanych linii napowietrznych SN (typu PAS) w TAURON Dystrybucja S.A.

Warunkiem wpisania poszczególnych pozycji asortymentowych na Listę kwalifikowaną jest spełnienie następujących wymagań:

1. Osprzęt wpisany na „Listę kwalifikowaną osprzętu do niepełnoizolowanych linii napowietrznych SN (typu PAS) w TAURON Dystrybucja S.A.” (zwaną dalej „Listą”) musi spełniać wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe określone w „**Standardzie technicznym nr 10/2015 – osprzęt do elektroenergetycznych linii napowietrznych SN w TAURON Dystrybucja S.A.**” oraz wymagania określone w **Załącznikach do niniejszego Standardu tj. Załączniku nr 1, 2 i 3** (<http://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/Strony/ksiega-standardow-technicznych.aspx>).
2. Osprzęt powinien być stosowany w sieciach TAURON Dystrybucja S.A. przed dniem 01.01.2014 r.
3. Prawidłowo zamontowany, użytkowany i poddawany przeglądom okresowym nie był przyczyną awarii i wypadków zaistniałych w sieciach SN TAURON Dystrybucja S.A.
4. Osprzęt nie posiada negatywnej rekomendacji służb eksploatacyjnych i wykonawczych TAURON Dystrybucja S.A.
5. Osprzęt nie posiada negatywnych decyzji organów państwowych.
6. Osprzęt nie posiada negatywnych wyników badań kontrolnych przeprowadzonych przez TAURON Dystrybucja S.A.
7. Osprzęt nie posiada przeciwskażeń do stosowania w krajowych sieciach dystrybucyjnych, wystawionych przez zespoły akademickie i naukowe, towarzystwa branżowe, jednostki badawcze itp.
8. Producent ubiegający się o uzyskanie kwalifikacji do „Listy” prześle na adres Biura Standaryzacji TAURON Dystrybucja S.A.:
 - a. wypełniony „**Wniosek o wpisanie na Listę kwalifikowaną osprzętu do niepełnoizolowanych linii napowietrznych SN (typu PAS) w TAURON Dystrybucja S.A.**” (Załącznik nr 1),
 - b. uzupełnioną tabelę „**Lista zgłaszanego osprzętu do niepełnoizolowanych linii napowietrznych SN (typu PAS)**” (Załącznik nr 2),
 - c. aktualny Certyfikat Zgodności i Deklarację Zgodności dla wszystkich zgłaszanych pozycji asortymentowych zgodne z wymogami zawartymi w Załączniku nr 2 do Standardu wskazanego w pkt I.1.,
W uzasadnionych przypadkach TAURON Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo wglądu w raporty z badań na podstawie, których wydano przedmiotowe dokumenty zgodności z normami,

- d. kartę katalogową oraz instrukcję montażu dla każdej pozycji asortymentowej. Dopuszcza się jedną kartę katalogową i jedną instrukcję montażu dla rodziny asortymentowej np. złączek.

II. Kolejność kroków/działań w procedurze zgłoszenia osprzętu celem kwalifikacji na Listę kwalifikowaną osprzętu do niepełnoizolowanych linii napowietrznych SN (typu PAS) w TAURON Dystrybucja S.A.

1. Pobranie ze strony www.tauron-dystrybucja.pl, z zakładki *Usługi dystrybucyjne/Standardy techniczne sieci/Księga Preferencji/Procedury i metody kwalifikacji*, Załącznika nr 1 pt. „**Wniosek o wpisanie na Listę kwalifikowaną osprzętu do niepełnoizolowanych linii napowietrznych SN (typu PAS) w TAURON Dystrybucja S.A.**” oraz Załącznika nr 2 pt. „**Lista zgłaszanego osprzętu do niepełnoizolowanych linii napowietrznych SN (typu PAS)**”.

Wyjaśnienia do zapisów w Załączniku nr 2:

- a. Osprzęt wprowadzony na „Listę” musi przejść procedurę weryfikacji. W tym celu Biuro Standaryzacji przygotowało plik Excel o nazwie „Lista zgłaszanego osprzętu do niepełnoizolowanych linii napowietrznych SN (typu PAS)” z czterema zakładkami tj. *ZLACZKISN*, *ZACISKISN*, *UCHWYTYSN* oraz *POZOSTAŁE*. W każdej zakładce znajduje się kolumna o nazwie „Zastosowanie”, w której znajdują się informacje określające, jaki rodzaj osprzętu jest przedmiotem rozpatrywania oraz jakie posiada cechy funkcjonalne. W kolumnie o nazwie „Przekrój przewodów” wprowadzono informacje, do jakich przekrojów przewodów dana pozycja asortymentowa jest przewidziana. Podobnie w kolumnie o nazwie „Cechy charakterystyczne” podano wymagania związane z konstrukcją, materiałem, wytrzymałością itp. Wszystkie pozycje, w każdej z czterech zakładek, mają swoje źródło w Załączniku nr 3 do „Standardu technicznego nr 10/2015 – osprzęt do elektroenergetycznych linii napowietrznych SN w TAURON Dystrybucja S.A.” (<http://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/Strony/ksiega-standardow-technicznych.aspx>) i są z nim zgodne.
- b. Celem wprowadzenia na „Listę” asortymentu wybranego producenta prosimy o wypełnienie wszystkich tabel z zakładki określonych w pkt a. w kolumnach:
- „**TYP**”
- podanie nazwy katalogowej (lub numeru katalogowego w przypadku, kiedy nie ma nazwy) np. dla złączek podanie nazwy – MJPT 54 G 28, dla zacisków – TTDC 28401 FA itp.
- „**Producent**”
- podanie pełnej nazwy producenta lub przedstawiciela producenta w Polsce.
- „**Certyfikat Zgodności**”
- „Jednostka Certyfikująca” – nazwa jednostki, która posiada akredytację PCA (zgodnie z zapisami z Załącznika nr 2 do Standardu określonego w pkt I.1.) i która wystawiła Certyfikat Zgodności.
 - „Numer Akredytacji”- numer nadany przez PCA (Polskie Centrum Akredytacji) lub odpowiedni organ europejski działający w porozumieniu z PCA¹.
 - „Numer Certyfikatu Zgodności”.
 - „Data wydania” - rozumiana, jako data wydania Certyfikatu Zgodności.
 - „Data ważności” - rozumiana, jako data, po której Certyfikat Zgodności traci ważność.

¹ W myśl artykułu 11 rozporządzenia (WE) nr 765/2008 oraz zawartych przez PCA Wielostronnych Porozumień EA MLA, IAF MLA i ILAC MRA, PCA uznaje akredytacje udzielone przez inne jednostki akredytujące, członków tych porozumień, za równoważne swojej akredytacji.

- „Zgodność z normą wg Certyfikatu Zgodności” – Prosimy o wpisanie norm na zgodność, z którymi wydano dany Certyfikat Zgodności. W przypadku niepełnej zgodności z normą prosimy o podanie informacji, z jakim zakresem normy dany osprzęt jest zgodny.
- Deklaracja Zgodności – numer Deklaracji Zgodności.
- Data wystawienia deklaracji – rozumiana jako data wystawienia Deklaracji Zgodności.
- Zgodność z normą wg deklaracji – Prosimy o wpisanie norm na zgodność, z którymi wystawiono Deklarację Zgodności. W przypadku niepełnej zgodności z normą prosimy o podanie informacji, z jakim zakresem normy dany osprzęt jest zgodny.

Uwaga!

Dopuszcza się wprowadzenie na „Listę” wyłącznie osprzętu spełniającego wymagania zawarte w „Standardzie technicznym nr 10/2015 – osprzęt do elektroenergetycznych linii napowietrznych SN w TAURON Dystrybucja S.A.” oraz wymagania określone w Załącznikach do przedmiotowego Standardu.

2. Przesłanie w/w wypełnionych Załączników na adres Biura Standaryzacji. W załączeniu do wniosku papierowego, należy dołączyć nośnik cyfrowy zawierający wersję elektroniczną skanu Wniosku oraz zapis w formacie xls (Excel) „Listy” zgłaszanego osprzętu.
3. Przesłanie w załączeniu do Wniosku, wersji papierowej i elektronicznej na nośniku cyfrowym, certyfikatów, deklaracji, kart katalogowych, instrukcji montażu - materiałów określonych w pkt I.8.c i I.8.d.
 - Karty katalogowe i instrukcje montażu powinny być dostarczone, jako jeden, oddzielny dokument. Dokument powinien zawierać spis treści oraz numerację stron.
W pierwszej części należy załączyć karty katalogowe, natomiast w drugiej - instrukcje montażu. Prosimy o zachowanie kolejności tematycznej tj. na początek złączki, dalej zaciski, uchwyty i pozostałe.
 - „Certyfikaty Zgodności” oraz „Deklaracje Zgodności” powinny być dostarczone, jako odrębny dokument od Kart katalogowych i instrukcji. Dokument powinien zawierać spis treści na pierwszej stronie i numerację stron. W pierwszej części należy załączyć certyfikaty, natomiast w drugiej - deklaracje zgodności. Prosimy o zachowanie kolejności tematycznej tj. na początek złączki, dalej zaciski, uchwyty, pozostałe.
 - W uzasadnionych przypadkach TAURON Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo wglądu w raporty z badań typu na podstawie, których wydano ww. dokumenty zgodności.
4. Materiały należy przesłać na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Legnicka 60a
54-204 Wrocław
z dopiskiem: *Biuro Standaryzacji (OIS)*.

5. Po weryfikacji kompletu dokumentów tj. Załączników wymienionych w pkt II.1, Deklaracji Zgodności, Certyfikatów Zgodności, kart katalogowych, Biuro Standaryzacji podejmuje decyzję o wpisaniu, bądź nie wpisaniu, danej pozycji na „Listę”. Biuro pisemnie informuje wnioskującego o swojej decyzji.
6. Po wprowadzeniu asortymentu na „Listę”, Biuro Standaryzacji, w dowolnym momencie może powrócić do analizy Wniosku w przypadku:

-
- wystąpienia zmian dotyczących cech konstrukcyjnych, materiałowych, funkcjonalnych określonego osprzętu. Ponowna analiza Wniosku może skutkować decydują Biura Standaryzacji o uznaniu tych zmian, ewentualnej potrzebie powtórnej kwalifikacji do „Listy” lub wykreśleniu pozycji osprzętu z tej listy.
 - uzyskania informacji, opinii związanych z awaryjnością, montażem, badaniami itd. analizowanego osprzętu, od innych krajowych lub europejskich Spółek Dystrybucyjnych.

III. Warunki skreślenia osprzętu z „Listy kwalifikowanej osprzętu do niepełnoizolowanych linii napowietrznych SN (typu PAS) w TAURON Dystrybucja S.A.”.

Skreślenie pozycji asortymentowej z „Listy” jest suwerenną decyzją TAURON Dystrybucja S.A. i może nastąpić na skutek:

1. Negatywnej rekomendacji służb eksploatacyjnych TAURON Dystrybucja S.A.
2. Negatywnych opinii i rekomendacji służb BHP.
3. Decyzji Zakładowych Komisji Powypadkowych.
4. Negatywnej opinii sprawdzonych wykonawców i uznanych projektantów.
5. Obniżenia jakości dostarczanej energii elektrycznej na skutek awarii, zdarzeń i przerw w dostarczaniu energii elektrycznej będących wynikiem zastosowanego osprzętu.
6. Niezastosowania danej pozycji asortymentowej osprzętu danego producenta w sieci TAURON Dystrybucja S.A. przez okres ostatnich 4 lat.
7. Złej oceny współpracy z producentem lub jego przedstawicielem w kontekście realizacji reklamacji, terminowości dostaw, zmian materiałowych, konstrukcyjnych osprzętu niezgodzonych z TAURON Dystrybucja S.A. w trakcie trwania umów na dostawę tego osprzętu wykorzystywanego w inwestycjach, modernizacjach i pracach eksploatacyjnych.
8. Utraty ważności Certyfikatu Zgodności i niedostarczenia jego aktualizacji.
9. Decyzji uprawnionych organów państwowych takich jak sądy, PCA, KIO, URE, ministerstwa branżowe.
10. Dowodów uzyskanych na podstawie opracowań specjalistycznych i prac badawczych, prowadzonych przez zespoły akademickie, naukowe lub towarzystwa branżowe, dokumentujących negatywną opinię techniczną analizowanego osprzętu.
11. Negatywnych wyników laboratoryjnych badań kontrolnych wykonywanych na wniosek TAURON Dystrybucja S.A.
12. Wyników badań wykonywanych przez krajowe Spółki Dystrybucyjne oraz innych producentów osprzętu do linii napowietrznych SN, odbiegających od danych technicznych podawanych przez producenta badanego osprzętu.
13. Innych istotnych faktów, zdarzeń, doświadczeń itp., których nieuwzględnienie narazi firmę na konsekwencje finansowe, niewywiązanie się z zawartych umów, obniżenie jakości dostarczanych usług i produktów, zmniejszenie lub utratę bezpieczeństwa pracowników, wykonawców i otoczenia oraz utratę wizerunku firmy.
14. TAURON Dystrybucja S.A. dopuszcza możliwość wzięcia pod uwagę negatywnych opinii na temat analizowanego osprzętu, związanych z awaryjnością, montażem, badaniami itd. innych krajowych lub europejskich Spółek Dystrybucyjnych.
15. W przypadku zaistnienia ww. faktów, Biuro Standaryzacji podejmuje decyzję i informuje o tej decyzji zainteresowanego producenta lub jego przedstawiciela.

IV. Warunki kwalifikacji i wpisania nowego osprzętu na Listę kwalifikowaną osprzętu do niepełnoizolowanych linii napowietrznych SN (typu PAS) w TAURON Dystrybucja S.A..

Warunkiem wpisania nowej pozycji asortymentowej osprzętu na „Listę” jest:

1. Spełnienie wymagań określonych w pkt I z wyłączeniem pkt I.2.

-
2. Pisemny i elektroniczny „Wniosek producenta (zgodnie z Załącznikiem nr 1) o wpisanie na Listę kwalifikowaną osprzętu do niepełnoizolowanych linii napowietrznych SN (typu PAS) w TAURON Dystrybucja S.A.”.
 3. Przesłanie w załączeniu do zgłoszenia w wersji elektronicznej i papierowej materiałów określonych w pkt I.8.b., I.8.c. i I.8.d.
 4. Zorganizowanie prezentacji przedmiotowych wyrobów przed „Centrum Kompetencji ds. linii napowietrznych SN”.
 5. Uzyskanie pozytywnej opinii „Centrum Kompetencji ds. linii napowietrznych SN” w zakresie przydatności do stosowania w sieci TAURON Dystrybucja S.A. oraz Biura Standaryzacji w zakresie zgodności proponowanych rozwiązań z wymaganiami określonymi w pkt I.1.
 6. Pozytywna weryfikacja przez Biuro Standaryzacji dostarczonej dokumentacji.
 7. Montaż testowy osprzętu w sieci TAURON Dystrybucja S.A.
 8. W uzasadnionych przypadkach TAURON Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o ustaleniu okresu testowego (instalacja pilotażowa) dla rozwiązań nowych, innowacyjnych, niestosowanych do tej pory w sieciach TAURON Dystrybucja S.A.
 9. W przypadku pozytywnej opinii z montażu testowego - przeprowadzenie wizyty referencyjnej w fabryce producenta.
 10. Pozytywna opinia zespołu uczestniczącego w wizycie referencyjnej.
 11. Po spełnieniu ww. wymagań Biuro Standaryzacji informuje Zgłaszającego osprzęt o wpisaniu na „Listę”.

V. Osoby do kontaktu z ramienia TAURON Dystrybucja S.A.

1. Maciej Lukaj - TAURON Dystrybucja S.A., Biuro Standaryzacji, tel. +48 508006054, e-mail: maciej.lukaj@tauron-dystrybucja.pl,
2. Anna Mikołajczyk, TAURON Dystrybucja S.A., Biuro Standaryzacji, tel. +48 667696996, e-mail: anna.mikolajczyk@tauron-dystrybucja.pl.

VI. Załączniki.

- Załącznik nr 1 - „Wniosek o wpisanie na Listę kwalifikowaną osprzętu do niepełnoizolowanych linii napowietrznych SN (typu PAS) w TAURON Dystrybucja S.A.”
- Załącznik nr 2 - „Lista zgłaszanego osprzętu do niepełnoizolowanych linii napowietrznych SN (typu PAS)”.